חתך 1-1
קיר תמך-גובה 6.40-6.0 מ'
קנ"מ 1:25

חתך 2-2
קיר תמך-גובה 6.90-6.40 מ'
קנ"מ 1:25

חתך 3-3
קיר תמך-גובה 7.40-6.90 מ'
קנ"מ 1:25

פרט 1
פרט קיסוס פינות
קנ"מ 1:5

פרט 2
פרט תפר עבודה
קנ"מ 1 : 50

פרט 3
פרט תפר התפשטות בקירות
קנ"מ 1:10

פרט 4
פרט מילוי חוזר בגב הקיר
ללא קנ"מ

פרט א'
פרט תפר עבודה קיר
הערה-כל הפחיות בגלם

הערות:
1. בטון B-40 לפי ת"י 466 (הוראיה החדשה 2003).
עם תוספי לאימום הבטון, מסוג פלסטורסרט N
תוצרת סיקה או ש"ע.
מסמות פרזה לפי ת"י 3466-5.
2. כיסוי בטון עד פכרת הזיון לפחות 5 ס"מ נטו.
הכיסוי יובטח באמצעות מוני בטון 5-30 בעובי
5 ס"מ, אשר יימצאו במרחקים שלא יעלו על 50/50 ס"מ.
3. בתחי העבודה יותקן עצר מים כימי מתפגם מסוג
Bentonwate או ש"ע.
4. יותקן כימיף פלזה בהתאם לתקי 466 חלק 5.
5. עידות עד מעמות הזיון יהיו עידות חוץ אאזר כיסוף.
6. יש עשות קיסוס 2.0x2.0 ס"מ בכל הפינות.
7. אין להתקין מסמות פלזת זיון לפני קבלת עידות
המתכנן. אין לעשות אוכ או קדות בהמסמים
בתחנית מבלי לקבל את אישור המתכנן.
8. אימום עליון ס"מ 4
9. יש להחפיס את פני הבטון באזור הפסקה באמצעות
מברשת פלזה בעומס 7 ס"מ ונכמות את פני הבטון
עוד עמנו (LAITANCE). נדל עם מצי הציבה.
10. את פני הצפה יש להחליק בהליכפטר
(כדי למנוע את הסרתה הפסטרמית).
11. בממסמת שבא עמן ציזים כיפוף קצה הזיון-
כיפוף הכזים יתאים לדיאם הפנימי המזעי הת"י 466 חלק 1.
12. אשפרת הבטון-תחי כשעה ממצי הציבה ותמשך 7 ימים
רצופים. על הבטון לבטום באפציעם אשר יבטיחו מניעת
אידוי מהיר ומהיר ומהירה מהמזדים או התקפיה. יש ש"ע. כימי
בבד גיאוטכני מצופה יריעת פוליאתיל.
יש לבצע אשפרה עוד לפני פעולת הצימוי של פני הבטון
כגון: הסרתה הפיקטוז.
13. תובה למחמש בניבוטה במהלך הציבה.
14. ביצוע הזמניות והמסמות באחריות הקבלן.
15. יש לזמין הפסמה עם צמי הזמנה הצפוה והקרוות.
אין לצוק לפני בדיקת ואפסמה ואשורו.
16. באחריות הקבלן לדאוג לנוכמות מעבדת בטון בזמן הציבה.
17. יש לבצע קומפוזיות/מסמכים מ-#30/60 בכרות ובציפה.
18. המילוי מבוצע במשבר "עשה מחוך" בבר שכמות עובר נפה #200
תהיה טכנה מ-25% ונורל אבן מקסימלי יהיה 7 ס"מ
הדרוש יעשה בכמה כשכבות בעומק של 98% מוודאי בשכבות של 20 ס"מ
19. המפרט הכללי הכלל והמיוחד מהווים חלק
בלתי נפרד מהנוכח זאת, של הבנכן לבצע
את העבודה בהתאם לדואות המפרטות בהם.
20. דרגת חשיפת הבטון הינה ה1, לפי האמנם.
21. יש לקרוא תכנית זו ביחד עם תכניות 5080-64, 5080-76, 5080-78

הערות:
1. הנבכין יבוצעו עם סימון מקומות
הפסמת הציבה לאישור המפקח.
2. מעמק ומפני צריך להשאר מחוספס
ומזון בפני אבק וכלכלך.
3. בפני ומשך הציבה לא יקמת ולמזרח את הבטון
הרשן בתמיסת כרומית ד.ב. או שווה ערך.
4. התוות עצר מים כיתי לפי הנחיות היצרן.
5. בדיל המין עבר דרך המפר.

מס'	שינויים - CHANGES :	תאריך DATE
3	תכנית לכאורה	06.06.18
2	עדכון לפי הערות מ-07.08.08	10.08.17
1	תכנית לכאורה	06.08.17

רשות ניקוז ונחלים ערבה

על המכצע לבדוק את המפרטים והנוכח אל הפרזות לפני הביצוע. בכל מקרה של סתירה, אי-התאמה, עליו לפנות אל המתכנן ואשר לקבל הוראות בנוגע לביצוע.

הזמן עבור
לאישור ○ לפיקוח ● לעיון ○

שם הפרויקט / NAME :
הסמת תעלת הקינט קטע 1
מכרז 2/2018

שם התכנית / TITLE :
קיר תמך-קונסטרוקציה
תחכים ופרטים-ניקיון 1

(מתכים 15-05)

תכנון DESIGN	ש.מ SCALE	ביקור CHECK	אישור APPROVAL
תאריך DATE	שרטט DRAWN	ת. ביקור CHECK DATE	ת. אישור APPROVAL DATE

מספר נוסף DRAWING NO. **5080-75**
שנה/ת **05/2017**

LAVI NATIP ELGAYISH (2014) LTD.
MAYOR, SEWAGE, DRAINAGE, HYDROLOGY
לבי נתיב אלגיום (2014) בע"מ
הנדסת מים-ביוב-ניקוז-הידרולוגיה
רח' הנרקיסים 7, ת.ד. 441 מבוא חורון 6000
P.O.B 441 MEVO'R 3665018 רח' הנרקיסים 7, ת.ד. 441 מבוא חורון 3665018
TEL: 04-8325647 (ISTN) TEL: 03-5564555,6,7 (ISTN)
FAX: 04-8327761 (ISTN) FAX: 03-5564534 (ISTN)
E-MAIL:hofit@lavi-natif.co.il