

א' אדר תש"פ
26/02/2020
סימוכין: 3_1721

**מכרז 02/2020 – הקמת סוללת הגנה בסמוך למושב צופר
הבהרות וריכוז תשובות לשאלות במכרז**

הרינו להשיב לשאלות ולמסור הבהרות בנוגע למכרז הנדון, כדלקמן:

שאלה מס' 1:

בסעיף 6.2 במכרז נדרשה הבהרה לגבי הסיווג הכספי.
תשובה: כפי שפורסם ע"י הרשות, הסיווג הקבלני הנדרש לצורך מילוי תנאי הסף במכרז הוא: "ג-2 לפחות בענף 200 כבישים תשתיות ופיתוח". הסיווג העדכני מופיע במסמכי המכרז המעודכנים.

שאלה מס' 2:

האם נדרש להציג ניסיון עפ"י הנדרש בסעיף 6.3?
תשובה: כן.

שאלה מס' 3:

בסעיף 11.1 ו-11.2 של התנאים הכלליים לחוזה - האם האמור בסעיפים הנ"ל חל אך ורק בגין מעשה ו/או מחדל אשר קבלן אחראי לו עפ"י דין?
תשובה: לשון הסעיף ברורה ואין צורך להוסיף לה הבהרה. אחריות הקבלן מפורטת בסעיף.

שאלה מס' 4:

איך להגיש את התכניות שיש במכרז האם מספיק להדפיס או להגיש בכוון?
תשובה: יש להגיש את התכניות מודפסות וחתומות ע"י המציע במסגרת הגשת הצעתו למכרז.

שאלה מס' 5:

בכתב כמויות סעיף 02.01 אנו צריכים פירוט מחיר כי לא רשום במפרט.
תשובה: ראה בכתב הכמויות וגם במפרט הטכני המיוחד סעיף 3.1.

שאלה מס' 6:

כאשר פרסמתם את המכרז קובץ כתב הכמויות היה עם מחירים מדוע כאשר נכנסתי היום למכרז כתב הכמויות הינו ללא מחירים?

תשובה: הרשות מבהירה כי היא לא פרסמה את המחירים בכתב הכמויות במסגרת מסמכי המכרז שהועלו לאתר הרשות.

שאלה מס' 7:

לא קיים נוסח לערבות בנקאית למכרז אלא רק לערבות בנקאית לביצוע.
תשובה: ערבות למכרז - נדרשת ערבות בנקאית אוטונומית סטנדרטית של בנק.

שאלה מס' 8:

האם יש להחתים את חברת הביטוח על נספח הביטוח?
תשובה: על המציעים לחתום על נספח הביטוח. רק מי שיוכרז כזוכה במכרז יחויב להמציא אישור חתום ע"י מבטחיו בנוסח המבוקש.

שאלה מס' 9:

היכן ממוקמת תיבת המכרזים?
תשובה: תיבת המכרזים נמצאת במשרדי רשות ניקוז ערבה ביישוב ספיר בערבה התיכונה (ניתן לרשום ב-waze "מועצה אזורית ערבה תיכונה").

שאלה מס' 10:

מה עובי התיל הנדרש בגביונים?
תשובה: עובי התיל הדרוש במזרונים הגביונים הוא 2.2 מ"מ ועובי התיל הדרוש בארגזי הגביונים הוא 2.7 מ"מ.

בברכה,
גל שני
ע. מהנדס הרשות

אנו הח"מ מאשרים קבלת הבהרות אלו המהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

חתימה + חותמת